

В ходе проводимых рейдов по обеспечению требований пожарной безопасности на сегодняшний день обследовано 869 жилых домов и проинструктировано 3021 человек. Выявлено 8 нарушений правил пожарной безопасности, из которых 2 устранены на месте. Основными причинами являются неисправные печи (трещины в чугунной плите, трещины в кирпичной кладке и неисправный автономные пожарные дымовые извещатели). Подобные рейды проводятся регулярно и с наступлением холодной погоды, работа в этом направлении всегда активизируется. Пристальное внимание сотрудники межведомственной группы уделяют электрооборудованию, отопительным печам и автономным пожарным дымовым извещателям. На особом контроле места проживания многодетных и неблагополучных семей с детьми, лиц, склонным к употреблению алкоголя.

