

13 января 2021 года на котельной в с.Межборное Притобольного района около 2 часов ночи произошла внештатная ситуация, в результате которой произошла разгерметизация котла, установленного несколько лет назад, в результате чего оператор котельной получил травмы.

Причины происшедшего устанавливаются, проводится проверка. Учебный процесс в МКОУ «Межборная ООШ» переведен на дистанционный формат. Администрацией Притобольного района прорабатывается вопрос по восстановлению системы отопления МКОУ «Межборная ООШ» и Межборный сельский дом культуры, теплоснабжение жилых домов осуществляется в штатном режиме.